



|                |  |
|----------------|--|
| Kotelo         | PTV II , kokillivalettu AL-kotelo AISi 12        |
|                | työkalulla avattava saranoitu kansi, pylväsrauta |
| Pintakäsittely | maalaamaton, kirkas alumiini                     |
| Läpiviennit    | alas 1xPG29 + 1xPG21 + M16x1,5 kalvotiiviste     |
|                | holkkiruuvit, puristinrenkaat, tiivistekumit     |
| Kansitiiviste  | EPDM-kumia                                       |
| Kansiruuvi     | 1 kpl M6x25PZZN DIN7985                          |
| Kondenssivesi  | poistoreikä+suoja (34 152 79)                    |

# ARSA

Kivenhakkaajankatu 4  
24100 SALO

Puh.vaihde (02) 727 6500

Puh.myynti (02) 727 6514

FAX (02) 727 6501

e-mail: arsa@arsa.fi

www.arsa.fi

|         |                                |                           |                         |
|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| TILAAJA |                                | Tarj nro                  |                         |
| SSTL no | 3430010                        | Työ nro                   |                         |
| Tuote   | Asennuskotelo AL PTVII/121129  | PL nro                    |                         |
| Tunnus  | K3216100162129S                | Valm. pv.                 |                         |
| In      | EMC-ymp. A ja B                | Standard EN 62208:2003    | Piirt. / pv. EV9.2.2011 |
| Un      | Suojausk. I Osastointi 3b ja 4 | Oikosulun-kesto           | Tarkast.                |
| Piir.no | 3430010                        | sertifikaatti no FI 26477 | Paino 1,700 kg          |
|         |                                | IP 66                     | EN 60529 IK EN 62262 09 |